

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 167 Центрального района Санкт-Петербурга**

ГБОУ школа № 167 Центрального района Санкт-Петербурга (полное и сокращенное наименование организации)	ОГРН 1027809226653
---	--------------------

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)	ОКВЭД 80.21.2
1. Среднее (полное) общее образование	ОКВЭД дополнительный
2. и т.д.	

Форма собственности Собственность субъекта Российской Федерации (13) (указывается форма собственности по ОКФС)	ОКФС
--	------

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)	ОКОПФ
--------------------------------------	--	-------

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор школы	Бегельдиева С.М.
---	----------------	------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 274-06-47	Факс (812) 274-53-09
---	----------------------	----------------------

E-mail организации	sch167@center-edu.spb.ru		
---------------------------	--------------------------	--	--

Юридический адрес организации	адрес	193024	Санкт-Петербург, Херсонская ул. 9/11, лит. А
		(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	адрес	193024	Санкт-Петербург, Херсонская ул. 9/11, лит. А
		(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027809226653
--	--------------------

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №167 Центрального района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)
 (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027809226653
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №167 Центрального района Санкт-Петербурга	
191024 (индекс)	(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация	Тел. (812) 274-06-47	Факс (812) 274-53-09	E-mail sch167@center-edu.spb.ru
---	----------------------	----------------------	---------------------------------

Наименование вышестоящей организации	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга	ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		

Юридический адрес организации	адрес	вышестоящей	191167	Санкт-Петербург, Невский пр., 176
			(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации района Центрального района Хлутков Андрей Драгомирович
---	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (812) 576-28-00, 417-45-95	Факс (812) 417-45-84
--	---------------------------------	----------------------

E-mail вышестоящей организации

tucentr@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

титульный лист, часть II	Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 167 Центрального района Санкт-Петербурга														
именование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если УИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	191024 Санкт-Петербург, Херсонская ул. 9/11, лит. А														
актический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	4188,9														
общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1, 2 этажи; 3, 4, 5														
этаж / этажи расположения объекта															
связываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	78	31	000	14	84	20	12								
дастровый номер объекта	все.														
категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды),	все														
категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.															
наличие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да														

АНКЕТА (основная часть)

АНКЕТА (основная часть)

Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта																			
Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте					Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте					Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте		Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1.Подходы к объекту, пути движения																			
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)																			
Название зоны (технического средства)																			
Пути пешеходного движения	0	0	0	0	0	Территория не принадлежит учреждению ГБОУ школы № 167	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5									
	0	0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	наличие	нет		п.4.1.2									
	0	0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих претраду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	%	0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5									
	0	0	0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»													

		0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия. «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис Д.4	
		0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м		не менее 0,8	п.4.1.10	

	0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения.	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
					«К», «О», «С»					
Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.2	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.12	
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м		Не менее 1,5		

					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	Не менее 1,5		Технического использования
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	Не менее 1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Не менее 1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Не менее 1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользящая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
					Завершение горизонтальной части пандуса «О», «К», «С»	м	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
					Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги «К», «О», «С», «У»	м	не менее 0,05	п.5.2.14	
Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6		
2. Входной узел									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
Наружные лестницы	1	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,25	0,35-0,4	п. 4.1.12
	1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	

	1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,65	Не менее 1,35		
	1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,87	0,85-0,92	п. 4.1.14, 5.2.15	
	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.1.2	
	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15	
	1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
	0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12	
	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня «О», «С», «Г», «У»	м	1	не менее 0,3	п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,04	п. 5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п. 5.2.16	
Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)									
Название зоны (технического средства)									
Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	Свободная зона 2, 1х 2, 1 в местах интенсивного использования
	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92		
	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	
	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	0		п. 4.1.16	

[illegible]

[illegible]

Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.1.4
	0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		
	0	1	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
	0	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны (технического средства)								
Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	0	Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м		Не более 0,014	п. 5.5.1, п.5.1.6
				Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1
				Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
				Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы «К»,			не менее 0,3	п.5.1.4
				Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,1	п.5.1.5
				Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м		Не менее 0,2	п.5.1.5
				Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,2 - 1,5	п.5.1.5
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны								
Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8
	0	1	0	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6

	0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания									
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Коридоры, переходы в другие здания	0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,6	
	0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,6	п.5.2.3
	0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,6	
	1	1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,8	Не менее 1,5	п. 5.2.1
	1	1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2
	1	1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2
	1	1	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,0	не менее 1,2	п.5.2.2
	0	1	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7
	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	Ширина «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п. 5.2.4

					Высота порогов или перепад высот «Ю», «С»	м	Не более 0,014	п. 5.2.4
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие		п. 5.4.1
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны (технического средства)					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11
Внутренние лестницы	1	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,13 - 0,17
	1	1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п.5.2.9
	0	1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	
	0	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92
	1	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33
	1	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травматичной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	
	1	1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,04-0,06
	0	1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045
	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет	п. 5.2.11
	1	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,05	Не менее 1,05
	1	1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да	п. 5.2.9
	0	1	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет	п.5.2.16
	0	1	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет	
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			

[illegible]

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Подъемники мобильные	1	1	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да		п. 4.1.14 С посторонне й помощью
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18
					Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,5	
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95	
					Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие		не менее 0,02 м	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м		Не менее 0,1м	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.5.7
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
					Символы доступности лифтов и других	наличие			п.5.5.1

[illegible]

5. Санитарно-гигиенические помещения
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%		не менее 7		п.5.3.2
	0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
				Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
				Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
				Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		п.5.3.3 рис.Д.11
				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		наружу		
				Отпорные поручни «О», «К»	наличие				
				Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие				
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 5.3.6, п.5.5.7
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.5.5.1
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны (технического средства)									
Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в	0	0	0	Ширина «К»	м		Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис.Д.11

[illegible]

[illegible]

				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	Не далее 50	п. 4.2.2
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	Не далее 100	
				Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	п. 4.2.4
				Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	п. 4.2.1
				Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие		
				Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие		
				Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	Не менее 1,5	4.2.1
				Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет	4.2.5
Многоуровневые автостоянки	0	0	0				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету: _____

«16 » 09 .2016_г.

Шершун В.И.

(подпись)

Заместитель директора по АХР

Должность

274-06-47
телефон

«16 » 09 .2016_г.

Бетельдиева С.М.

(подпись)

Директор школы

Должность руководителя обследованного
объекта

Согласовано:

274-06-47
телефон