

АКТ

**проверки готовности
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения, учреждения
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального
образования и др.)
к новому 2021/2022 учебному году.**

Составлен «16» июля 2021 г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 167 Центрального района г. Санкт-Петербурга**
Полное наименование образовательного учреждения
образовательное учреждения

тип (назначение) здания
191024, г. Санкт - Петербург, ул. Херсонская 9/11

Адрес образовательного учреждения
Тел. 8(812) 274-06-47, факс 8(812) 274-53-09

Адрес электронной почты : sch167@center-edu.sp

ФИО руководителя образовательного учреждения Бегельдиева С.М.

В соответствии с приказом (Комитета по образованию/администрации района) № 1577-р от
«26» 05.2021 г» проверка проводилась комиссией в составе:

Заместитель главы администрации
Начальник отдела образования

Карлов А.Н.
Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения
директор ГБОУ школа №167

Бегельдиева С.М.

заместитель директора

Шершун В.И.

от Управления государственного противопожарного надзора
инспектор отделения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-
Петербургу : Юдакова В.П.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Порутенко
фамилия

Александр Викторович
сантехник

Приказ № 3 от 11.01.2021 г.

Удостоверение № 08-У-6580

Выдано от 05.01.2021 г

**1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и
электрооборудовании**

Кирьянов
фамилия,

Павел Александрович
Системный администратор

имя, отчество, должность
Приказ № 2 от 11.01.2021г.

удостоверение № 4901-26

Выдано 20.01.2021 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Шершун

фамилия
Валентина Ивановна зам. дир. по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 1 от 11.01.2021 г.

Удостоверение № 011729 Выдано 18.11.2019г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Шершун
Фамилия,
Валентина Ивановна заместитель директора по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 4 от 11.01.2021г

удостоверение № ПТМ-19-111-37 выдано 22.11.2019 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

фамилия

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Бегельдиева Светлана Магометовна - директор
имя, отчество, должность

Приказ № 5 от 11.01.2021 г.

Удостоверение № 5-244

Выдано 05.12.2018

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Согласовано Глава администрации Центрального района Санкт – Петербурга М.Д.Щербакова
31.07. 2015 г.

Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 07.09. 2015г. № 4492-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

№ 0039 от 23.08.2012г

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 225 от 01.01.2013г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

№ 78-A3102065 от 06.09. 2013г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

№78-78-01/0129/2007-639 от 06.02.2017 г

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13.03. 2020 г» оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 19218 куб.м.

Этажность - 5

Общая площадь - 4192,7 кв. м.

Полезная площадь – 2 393 кв. м.

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь :

Медицинский кабинет: «Детская городская поликлиника № 44» 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.25 литера А, общая площадь объекта предоставляемого в пользования, составляет: 33,1(тридцать три целых одна десятая) кв.м

ОАО «Северная пальмира» договор безвозмездного пользования № 167/опбп от 01.09.2015,

Общая площадь объекта предоставляемого в пользования , составляет 59,63кв.м.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь : нет

6. Количество ученических мест

В 2021/2022 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.

6.1. классов (учебных групп) - 20, обучающихся - 444

(всего)

(всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) - 20, обучающихся - 444

из них во II смену обучаются классы (учебных групп) - нет, обучающихся - нет

6.2. Количество:

групп продленного дня - 5

игротек - 1

спален - 1

площадок для проведения подвижных игр и прогулок - 1

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет - нет

Планируемое количество 1-х классов - 2

в том числе обучающихся с 6 лет - нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если не хватает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество укомплектовано _____)

учителя и преподаватели - все

мастера производственного обучения - нет

воспитатели - все

хоз. работники и др. - все

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг - 14.032 шт; брошюр, худ. лит. - 2.396; журналов - 210 ;

фонд учебников - 11.386 _____

научно-педагогической и методической литературы - 250 шт;

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - 15.06.2021 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением - 19.05.2021 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением - 21.06.2021 г.
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования - 08.08.2020 г.
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительно

состояние сетей газоснабжения - нет

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов - 11 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

ООО «ПТК» №167 – ВППВ/21, от 15.06.2021 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые — ОП-1 шт
углекислотные — ОУ -1; Иней - 10 шт.
необходимо приобрести - 0 шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) Контракт 167/ЦАСПИ/ от 14.012.21-22 гг, «Всероссийское добровольное пожарное общество»(СПб ГО ВДПО)

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Ветро» №167/КСОБ/21 от 15.02.2021г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние - в наличие, удовлетворительно

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - обеспечено

10.7. состояние путей эвакуации - удовлетворительно

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации - в наличие

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций - 03 июня 2019 г.
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась - от 25 мая 2021г.

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки (проведение плановой выездной проверки) - и распоряжение № 43-1-340 от 28.04.2021г

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 2036 м. кв ; ограждение территории образовательного учреждения и его состояние - удовлетворительно

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования - удовлетворительно

наличие вновь оборудованных спортивных площадок - нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное ; 1 контейнер по 0,40 м/куб.на территории школьного двора.

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению в наличие

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - **централизованное**
« ГУП Водоканал Санкт-Петербург»

обеспечение горячим водоснабжением: обеспечены (водонагреватель проточный) -1шт.

помещений мед. пункта - 2 пункта _____

санитарных узлов - 7 _____

душевых -2 _____

учебных помещений начальных классов - 8

кабинетов физики, химии; физики (лаборатория) -1, химии (лаборатория) -1

кабинетов черчения - нет, рисования – 1

мастерских трудового обучения - нет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№ 24537 от 17.06.2021г; (микроклимат) №11578 от 17.06.2021г (хим.хол. во-а)результаты, наименование организации, проводившей исследования) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах Протокол лабораторных исследований № 11578 от 17.06.2021г.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние: удовлетворительно; обеспеченность санузлами и их санитарно – техническое состояние удовлетворительно ;

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением)
естественная

в учебных кабинетах - естественная _____

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) приточно –вытяжная _____

в бассейн - нет

в мед. пункте - естественная

в мастерских трудового обучения - нет

в санитарных узлах, душевых - естественная

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - естественная ;

наличие паспортов на вентустановки (№,дата) - нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
нет

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
ООО«Служба гигиены » №167-Д/2019-20,от 21.01.21 г; СПб, пр.Елизарова,д.34 Л,ИНН7811493656

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, б/н дата) от 03.07.2021г.

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов « АО Автопарк Спецтранс» №167-ТКО/2-4237/2021 от 21.01.2021 г.

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Светодиодное - нет _____

люминесцентное - 896 _____

лампы накаливания - 186 _____

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СПб» (соответствуют действующим нормам)
№78-00-И1832/2 от 16.06.2021г. соответствует «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» _____

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - в наличии
наличие перегоревших ламп (в %) -5%
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп (соответствуют требованиям)

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено - 0 (кол-во комплектов) размеры _____

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров - нет

наличие маркировки на мебели в классах - имеется

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель - не приобретали

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество -1 в том числе, впервые оборудованных
площади - нет

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) тренерская -1, 2- раздевалки, 2 – душа;

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования - удовлетворительное;

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту – в наличии, соответствуют правилам безопасности

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов – 1; тип мониторов ж \ к 15дюймов; площадь на 1 рабочее место - 4,5 м.кв. на 54,7м/кв. ориентация помещения - прямоугольное

наличие естественного и искусственного освещения - в наличии

наличие соответствующей требованиям мебели - в наличии

наличие акта проведения заземления №124/2020 от 08.07.2020 г. «Электротехническая лаборатория»

(№, дата, наименование организации)

наличие протоколов измерений ЭМИ

№ 78-00-1833 от 16. 06.2021 г «Центр гигиены и эпидемиологии»

(№, дата, наименование организации)

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на питьевую воду: № 35968 /ДА8 ,от 21.01.2021г.

ООО «Экодар-СПБ»

(№, дата, наименование организации)

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

- медицинский кабинет , процедурный кабинет, туалет

- состояние удовлетворительное; площадь каб. врача- 13,7м.кв., площадь процедурного каб. 11,7м.кв. 2-раковин;

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

_____ соответствует _____

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: поликлиника № 44-ДП
договор от 10.01.2021 г.

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой или буфет-раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
буфет	75мест	4-умывальника	Обеспечено; удовлетворительном состоянии	обеспечены	обеспечены	обеспечены	обеспечены

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

технологическое - нет (кол-во единиц)

холодильное - 1 (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети от котельной и т.п.) от городской централизованной сети.

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе проточный водонагреватель имеется _____

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды - посудомоечная машина; 5моек

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями ; обеспечены

Канализация пищеблока: наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети ; в наличие

наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов в наличие

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях ; в наличие

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд ; в наличие

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) - нет;

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем нет

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - (оборудованы)

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется - ООО «Частная охранная организация «Адмирал-Безопасность»

(способ охраны – вневедомственная охрана)

в составе - 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется одним постом с 8.00 до 08.00 следующего дня.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно – пропускного режима в учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга в 2021 г, договор № 167-Охр/21г.от 09.03.21г лицензия №034540 от 19 декабря 2016

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации стационарная кнопка КТС, 1- носимая (автономность) с выводом на ГМЦ, на ПЦН ООО «Росохрана»

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения , с улицы Херсонской 9/11 на входных дверях установлен домофон с видеонаблюдением - 5уличных камер

13.4. наличие ограждения территории организации : ограждение внутреннего школьного двора (забор высотой 4,4метра),

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: Косметический ремонт : туалетов (окрашивание радиаторов) . Подготовлен тепловой пункт к отопительному сезону. Выполнены работы по промывке канализационного трубопровода. Частично заменены светильники в коридорах и кабинетах. Отремонтированы парты и стулья в кабинетах. Устранены дефекты отделки стен и пола : в спортивном зале, в учебных кабинетах №50, 51,42, 54,55,43 коридорах .

15. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии

Бегельдиева С.М. директор учреждения

Шершун В.И. зам. директора по АХЧ

Акт составлен

«16» июля 2021 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2021 - 2022 учебному году и отопительному сезону.

Подпись председателя комиссии

Карлов А.Н.

«20»

08

2021г.

М.П.