

ООНДПР Центрального  
района управления по  
Центральному району  
Главного управления МЧС  
России по г. Санкт-  
Петербургу

Вх. № В-130-718  
"17" 01 2022 г.

Прием заявлений и выдача  
документов  
Вт. 14:00- 18:00  
Пт. 09:00- 13:00  
т. 602-14-96



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
ПЛАТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 167  
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ул. 9/11 Санкт-Петербург, 191024  
740647, факс (812) 2745309  
2153835 ОКГ ОУ 23280  
Т 7825424797/784201001

Начальнику управления ОНДПР  
Центрального района по  
г. Санкт-Петербургу

от директора ГБОУшкола №167  
Бегельдиевой С.М.

16.01.2023г

### Служебка

Устранение нарушений требований пожарной безопасности от 22.12.2022г. № 43-1-90

п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Дата устранения нарушений
1	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.	Устранено заключен контракт с СПб ГО ВДПО расчет пожарного риска	
2	Не предоставлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации (3этаж не предоставлен сертификат на отделку пола) в коридоре)	Устранено заключен контракт с «ООО Ветро» об обработке напольных покрытий огнезащитным средством )	
3	Не предоставлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации (2 ого этажа не предоставлен сертификат на отделку пола в коридоре)	Устранено заключен контракт с «ООО Ветро» об обработке напольных покрытий огнезащитным средством )	
4	Не предоставлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая	Устранено заключен контракт с «ООО Ветро» об обработке напольных покрытий	